

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-ДЕ.ПБ04.В.00482
(номер сертификата соответствия)

ТР 0647591
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и место-
нахождение заявителя)

фирма «Kaimann GmbH». Адрес: Hansastrasse 2-5, Postfach 1126, D-33155 Novelhof, Германия, Germany. Телефон +49(0)5257-9850-554, факс +49(0)5257-9850-554.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и место-
нахождение изготовителя
продукции)

фирма «Kaimann GmbH». Адрес: Hansastrasse 2-5, Postfach 1126, D-33155 Novelhof, Германия, Germany. Телефон +49(0)5257-9850-554, факс +49(0)5257-9850-554.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

ФГОУ ВПО Академия ГПС МЧС России. 129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д.4, т/ф. (495)617-26-35. ОГРН: 1027739451684. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ04 выдан 14.04.2010г. Центральный орган Системы сертификации в области пожарной безопасности в РФ.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Теплоизоляционный материал из вспененного каучука марки «Kaiflex EPDM» (трубы и листы толщиной до 32 мм). Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, глава 3, статья 13)(см. Приложение ТР 0178479)

код ОК 005 (ОКП)
22 9400

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
4008 11 000 0
4009 11 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 01/СТР-2011 от 21.01.2011 г., ИЦ "Антип" ООО "НПФ "Антип", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН.13 действ. до 25.08.2015 г., 129366, г.Москва, ул. Б.Галушкина, д.4
Акт анализа состояния производства № 218/219/220/330-2010 от 02.09.2010 г., ОС Академия ГПС МЧС России, аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ04 от 14.04.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

техническая документация изготовителя, сертификат системы менеджмента качества DIN EN ISO 9001:2000 № 78 100 046184 от 20.02.2008, DIN EN 14304:2009

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.02.2011 по 02.02.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

М.В. Алешков

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

П.В. Злобнов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-DE.ПБ04.В.00482

(обязательная сертификация)

ТР **0178479**
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытаний на горючесть.	Группа горючести Г1
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости В2
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал с высокой дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал высокоопасный по токсичности продуктов горения

Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности.

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)», Раздел I, Глава 3, Статья 13.

Свойства материалов	Группа
Горючесть	Слабогорючие (Г1)
Воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые (В2)
Дымообразующая способность	С высокой дымообразующей способностью (Д3)
Токсичность продуктов горения	высокоопасные по токсичности продуктов горения (Т3)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

(Handwritten signature of M.V. Aleshkov)
(Handwritten signature of P.V. Zlobnov)

М.В. Алешков

П.В. Злобнов